



## **Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор**

*Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка  
Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;  
факс 030/458-056; [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs)*

Комисија за јавне набавке  
[toplanaborjn@mts.rs](mailto:toplanaborjn@mts.rs)  
Број: 2139  
Бор, 12.04.2017. године

### **Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку резервних делова и материјала ЈНВВ 03/2017**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 68/2015) Комисија за ЈНВВ 03/2017 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 11.04. 2017. год., а који гласи:

Питања везана за партију 11) Клингерит и плетенице

#### **Позиција 1.**

Клингерит графитно – армирани дим.  $\delta = 0,5 \text{ mm}$  (1500 x 1500)

Питање: Да ли уместо Клингерит графитно – армирани од 0,5 mm, могу понудити Клингерит графитно – армирани од 0,8 mm?

#### **Позиција 18.**

Плетенице графитне 5x5 АГТИ

Питање: Да ли се може понудити Плетенице графитне армиране жицом тип ТРО13, Димензија 6 x 6 mm?

Напомена: Ми смо већ поставили ово питање али је погрешно протумачено да је димензија 13,6 x 6 уместо 6 x 6 mm јер је ТРО13, ознака материјала.

Комисија за набвку резервних делова и материјала ЈНВВ 03/2017 даје следеће одговоре:

**Позиција 1.** – Не , захтев наручиоца је 0,5 mm.

**Позиција 18** – Не , захтев наручиоца је Плетенице графитне 5x5 АГТИ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 03/2017